

Bijlage 42: Plan van Aanpak Saturnus

Plan van aanpak op basis van RI&E Candea College, locatie Saturnus 2023

Datum: sept 2023	PMDW: Paul Heijneman	Datum akkoord MR:	
Versie: 1.0	Verantwoordelijke: H. Markhorst		
Status: start verbeteringen			

BRF: Basis Risico Factor (Grondoorzaak) Prio: Prioriteit (Hoog, Midden, Laag)

Aandachtspunt vanuit RI&E	BRF	Maatregel	Prio	AH Strategie toegepast	Gewenste effect maatregel	Verantwoordelijke	Uitvoerings termijn	Effect behaald ja/nee (toelichting)	Status/ afgerond per:
Het plan van aanpak (en de RI&E) worden niet actueel gehouden Medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van de RI&E	OR	1 x per kwartaal PvA bespreken met PMDW Uitkomsten RI&E delen met medew.	H	NVT	Plan van aanpak actueel en onder aandacht houden Meer bekendheid onder medewerkers over de RI&E	Rector	4 x per jaar Jan '24	Zal ingepland worden. Komt in de nieuwsbrief	Jan 24 Vanaf 1 jan 2024
De rol van preventiemedewerker is niet formeel vastgelegd en onbekend binnen de organisatie. De preventiemedewerker heeft onvoldoende tijd, kennis en kunde om de rol naar behoren in te vullen	OR CO TR	Rol PMDW formeel vastleggen en communiceren binnen de locatie PMDW training aanbieden waarbij onderwerpen aan bod komen	H	NVT NVT	Duidelijkheid over rol en tijdbesteding PMDW voor iedereen binnen school Voldoende kennis en kunde bij PMDW om rol goed te vervullen	Facilitair/HR Facilitair	Dec '23 Nov '23	Komt 22 jan in mr en jan nieuwsbrief Trainingen gevolgd laatste keer niet i.v.m. ziekte	22 jan?
Veiligheid, gezondheid en welzijn worden onvoldoende besproken tijdens werkoverleggen.	CO	Veilig en gezond werken standaard op agenda plaatsen bij formele werkoverleggen	M	NVT	Borging van preventieve aandacht voor veilig en gezond werken	Rector	Dec '23	Teamleiders en MT inplannen	
Medewerkers worden bij indiensttreding niet voorgelicht over inrichting van de werkplekken en ergonomie, dit gebeurt ook niet periodiek.	TR	Zorg voor een helder plan (Matrix met onderwerpen en frequentie van herhaling) om	M	NVT	Medewerkers worden voldoende preventief voorgelicht over risico in het werk waarmee veiligheidsbewustwording wordt gecreëerd.	PMDW	Jan '24	Moet structureler ingepland	

		medewerkers voldoende voor te lichten over aanwezige risico's en deze met enige regelmaat te herhalen. Borg dat alle medewerkers de voorlichting, instructie(s), wijze van toezicht en sanctie voldoende begrijpen en toepassen. (toezicht door leidinggevend)						worden bij in dienst treden. Teamleiders meer betrekken.	
Er vindt geen borging plaats d.m.v. planning of aan-afwezigheidsregistratie of er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Er is geen actueel ontruimingsplan aanwezig, de bekendheid hiervan onder medewerkers is beperkt. Informatie over de BHV organisatie is geen standaard onderwerp bij het inwerkprogramma.	DO	Zorg voor inzicht en borging van de aanwezigheid van voldoende BHV-ers d.m.v. planning en aan-afwezigheidsbord Zorg voor een betere bekendheid onder medewerkers m.b.t. het ontruimingsplan Actualiseer het ontruimingsplan en pas dit aan bij wijzigingen Maak informatie over de BHV organisatie een standaard	H	NVT	Medewerkers en leerlingen zijn op de hoogte van de BHV organisatie en weten hoe te handelen in geval van calamiteiten Er is geborgd dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Een actueel ontruimingsplan dat bekend is bij medewerkers	Hoofd BHV	Jan '24	2023 meerdere ontruimingen met scholing gedaan volgens vastgesteld beleid en plan. Ontruimingen worden geëvalueerd, aangepast en vastgelegd Ontruimingsplan is meermaals	

		onderdeel van het inwerkprogramma						gedeeld met medewerkers.	
Opslagruimte is beperkt m.b.t. de opgeslagen goederen. Dit uit zich in rommelige opslagvoorzieningen en opslag in technische ruimten.	ON	Zorg dat technische ruimte niet gebruikt worden als opslagruimten Verwijder overbodige materialen Ruim opslagruimten op en zorg dat deze netjes en opgeruimd blijven	M	JA	Geen opslag binnen of voor technische ruimten Opgeruimde en nette werkplekken en werkruimten. Dit verlaagd het risico op ongevallen	Rector	Febr '24	Wordt aan gewerkt en is in kaart gebracht.	
In de aula is een rolsteiger in gebruik voor het ophangen/verplaatsen van verlichting/geluidsapparatuur. Deze wordt gebruikt door docenten, samen met leerlingen. Onduidelijk is of deze rolsteiger gekeurd is en of er veilig gewerkt wordt met deze rolsteiger. Aanwezigheid van een werkinstructie is niet geconstateerd.	MM	Stel een duidelijke werkinstructie op voor het werken met de rolsteiger, waarbij aandacht is voor keuring/onderhoud, deskundigheid en veilig werken op hoogte.	H	JA	Duidelijke werkinstructie die gevolgd dient te worden om veilig op hoogte te werken. Veilige klimmaterialen	Vakdocent/PMDW	Dec '23	Is besproken met vakdocent en PMDW. Moet duidelijker vastgelegd worden. Steigers en ladders worden periodiek gekeurd. Leerlingen mogen niet op de steiger.	
De Gymzalen worden buiten schooltijd aan externen verhuurd. Onduidelijk is of in de overeenkomst afspraken zijn vastgelegd over de beschikbaarheid	PR	Beoordeel of afspraken zijn vastgelegd over de beschikbaarheid van noodvoorzieningen	M	NVT	Duidelijkheid over de beschikbaarheid van noodvoorzieningen bij verhuur van gymzaal	rector	Mrt. '24	Noodvoorzieningen zijn aanwezig.	

van noodvoorzieningen in geval van brand of een ongeval.								AED is niet verplicht.	
Of de opslagkasten voor gevaarlijke stoffen voldoen aan de NEN-EN-14470-1, is onduidelijk. Niet alle gevaarlijke stoffen staan in een opslagkast met opvangvoorziening bij lekkage.	MM	Check of de opslagkasten voldoen aan de NEN-EN 14470-1 Zorg dat alle gevaarlijke stoffen in een lekbak staan	M	JA	Volledige registratie gevaarlijke stoffen Opslag voorziening die voldoen aan de eisen waardoor risico's beperkt worden	TOA SK	Mrt '24	Is besproken en gecheckt. Registratie kan nog beter. Alles staat in lekbakken.	
De werkplekken op kantoor en bij diverse beeldschermwerkplekken zijn voorzien van divers meubilair. Niet alle bureaus zijn in hoogte verstelbaar en ook de bureaustoelen zijn niet allemaal voldoende instelbaar Er wordt door docenten veel gebruik gemaakt van laptops. De werkhouding bij het gebruik hiervan kan tot fysieke klachten leiden	MM TR	Vervang het oudere, niet optimaal instelbare meubilair voor meubilair dat op ingesteld kan worden. Beperk het gebruik van laptops. Wanneer hier toch langduriger gebruik van moet worden gemaakt stel dan hulpmiddelen ter beschikking waarmee een goede, ergonomisch verantwoorde werkhouding aangenomen kan worden. Geef periodiek voorlichting over risico's van beeldscherm werkzaamheden en ongunstige houdingen/werkwijze	M	JA	Instelbaar meubilair waarmee een gezonde werkhouding gecreëerd kan worden Een goede ergonomische werkhouding bij het gebruik van laptops. Kennis bij medewerkers over een optimale werkplek en werkhouding en het toepassen hiervan	Rector Rector PMDW	Aug '24 Mrt '24 Mrt '24	Er is flink geïnvesteerd in verstelbaar meubilair. Wordt in mij geleverd. Door instelbaar meubilair Moet verbeterd en geborgd	

		en geef instructie hoe te zorgen voor een zo optimaal mogelijke werkplek en werkhouding.							
Er zijn geen duidelijke werkinstructies beschikbaar bij de machines die gebruikt worden en ook onderhoudsdocumentatie ontbreekt.	MM	Maak een volledige registratie van aanwezige machines en het daarbij horende onderhouds-/keuringsplan Maak duidelijke gebruiksinstructies bij de machines, geef daarop ook aan welke PBM's gebruikt dienen te worden Zorg dat het bij de machine horende onderhoudsboek aanwezig is en dat deze goed wordt bijgehouden.	M	Ja	Volledig overzicht van alle machines, incl. preventief onderhoudsplan en keuringschema. Preventieve aandacht voor veiligheid van machines. Veilig gebruik van machines door te werken volgens gebruiksinstructies en het toepassen van juiste PBM's.	Techniek Docent/ PMDW	Mrt '24	Volledig overzicht is er nog niet. Er vinden periodieke keuringen plaats	
Het toepassen van verlengsnoeren heeft aandacht. Door het gebruik en "doorlussen" kan er overbelasting ontstaan.	MM	Beperk het gebruik van verlengsnoeren door extra stopcontacten bij te plaatsen.	M	Ja	Voorkomen van overbelasting van verlengsnoeren waardoor brandgevaar hierbij zoveel mogelijk voorkomen wordt	Rector/ Pmdw	Febr. '24	De gevaarlijke situaties zijn aangepakt en weggehaald.	
Er is geen duidelijk overzicht bij welke werkzaamheden, welke PBM's gedragen dienen te worden.	BM	Maak een overzicht waarin duidelijk wordt aangegeven bij welke werkzaamheden, welke PBM's gedragen dienen te worden en deel dit	M	JA	Beschikbaar stellen en gebruiken van juiste PBM's bij risicovolle werkzaamheden	PMDW	Febr. '24	Moet verbeterd worden op dit gebouw. Bepaalde vakken wel	

		met betreffende medewerkers.						aanwezig maar anderen moeten dit verbeteren.	
Werkdruk ervaringen kunnen voorkomen. Aangegeven wordt dat dit vaak met pieken en dalen gepaard gaat. Vanuit deze globale RI&E is het niet mogelijk een volledig beeld ten aanzien van mogelijke risico's op het gebied van PSA te verkrijgen, daarom wordt aanbevolen dit onderwerp verdiepend te inventariseren.	OR	Voer een verdiepend onderzoek uit naar PSA, dit kan d.m.v. een MTO (gevalideerd) of betrek een gecertificeerd A&O-er hierbij.	H	NVT	Inzicht verkrijgen in beleving van medewerkers. Bij ervaren knelpunten een actieplan opstellen en uitvoeren	Quadraam	'24/ '25	Welbevinden wordt periodiek onderzocht en met teamleider besproken	