



Bijlage 43: Rapportage brandveiligheid Eltensestraat

Keuringslijst - 11495009 - Candeia College Eltensestraat - Eltensestraat 8 - 6922 JB - Duiven - Debiteur 114950

Blusmiddelen (47)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ	BJ.A Datum	NEN Status code	Eerstvlg EH	Opmerking
1 192422	Begane grond/Entree Hoofdingang	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	006-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
2 232937	Begane grond/Conciërgeruimte (reserve/	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2017	006-11-23	01 Onderhouden	B.2027	
2 621342	Begane grond/Conciërgeruimte	Schuimblusser 6L	Simplus	S6ECO	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	A.2028	
3 192421	Begane grond/reproruimte concierge	CO2 Blusser 2KG	Alfur	HK2	2004	06-11-23	01 Onderhouden	D.2024	
4 192423	Begane grond/Op Gang bij Lokaal 014	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
5 227613	Begane grond/In Lokaal 014 Technasium	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2018	06-11-23	01 Onderhouden	B.2028	
6 622664	Begane grond/In b.018 Kabinet Biologie NASK	Schuimblusser 9L	SK	B9C	2021	006-11-23	01 Onderhouden	B.2031	
7 456457	Begane grond/In Lokaal 013 NA/SCH	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	B.2033	
8 192427	Begane grond/Op Gang bij Kluisjes t/o B 017	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
9 621345	Begane grond/in B017 Werkplaats	Schuimblusser 6L	Simplus	S6ECO	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	A.2028	
10 192429	Begane grond/Op Gang bij Lokaal 012	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
11 767520	Begane grond/In Lokaal 012 Biologie	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	B.2033	
12 192431	Begane grond/In Aula	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
13 767519	Begane grond/In Lokaal 002 achter in lokaal	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	B.2033	
15 192433	Begane grond/Op Gang ingang aula	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
15 622560	Begane grond/Personeelskamer	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2021	006-11-23	01 Onderhouden		
16 192434	Begane grond/Gang Garderobe/Kluisjes	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1992	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
17 192435	Begane grond/Keuken B010	CO2 Blusser 2KG	Alfur	HK2	2004	06-11-23	01 Onderhouden	D.2024	
Extra handeling	A Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks	B10 jaarlijkse revisie	CUitgebreid Onderhoud 15 jaarlijks				DTechnische levensduur overschreden		ESlang beproeven
NEN code	01 Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0 02 Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 6714-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0								



Keuringslijst - 11495009 - Candea College Eltensestraat - Eltensestraat 8 - 6922 JB - Duiven - Debiteur 114950

Blusmiddelen (47)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ	BJ.A Datum	NEN Status code	Eerstvlg EH	Opmerking
18 456456	Begane grond/administratie K007	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	B.2033	
19 192438	Begane grond/Op Gang bij Lokaal 003	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1992	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
20 456455	Begane grond/in Personeelsruimte 009B	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	B.2033	
22 192440	Begane grond/In Lokaal 003 A	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2014	06-11-23	01 Onderhouden	B.2024	
23 192441	Begane grond/In Lokaal 003 A achter in lokaal	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2014	06-11-23	01 Onderhouden	B.2024	
24 192442	Begane grond/Gang t/o lokaal 004	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1992	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
25 192444	Begane grond/Gang achter gymzaal bij kleedkamer 007	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
26 192443	Begane grond/buiten om naar Gang Gymzaal 006-007	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1991	006-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
27 192445	1e etage/In Lokaal 108 Scheikunde	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2014	06-11-23	01 Onderhouden	B.2024	
28 621350	1e etage/Lokaal 109 Biologie	Schuimblusser 6L	Simplus	S6ECO	2023	006-11-23	01 Nieuw geleverd	A.2028	
29 192448	1e etage/Op Gang bij Lokaal 112	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1992	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
30 192447	1e etage/Kabinet B103 Biologie	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2014	06-11-23	01 Onderhouden	B.2024	
31 192449	1e etage/Op Gang bij Lift	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1992	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
32 319120	1e etage/Lift Machinekamer	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2020	006-11-23	01 Onderhouden	B.2030	
33 232940	1e etage/in serverruimte B101	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2014	006-11-23	01 Onderhouden	B.2024	
33 318800	1e etage/In Lokaal 114 /113 MVI	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	006-11-23	01 Onderhouden	B.2029	
34 192452	1e etage/Op Gang bij Lokaal 115	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1992	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
36 232939	1e etage/Dienst EOC voor Klapdeur K116	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2014	06-11-23	01 Onderhouden	B.2024	
37 192454	1e etage/Op Gang t/o Lokaal 103	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02 Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd

Extra handeling A Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks B10 jaarlijkse revisie CUitgebreid Onderhoud 15 jaarlijks DTechnische levensduur overschreden ESlang beproeven

NEN code 01 Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0
02 Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 6714-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0



Keuringslijst - 11495009 - Candea College Eltensestraat - Eltensestraat 8 - 6922 JB - Duiven - Debiteur 114950
Blusmiddelen (47)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ	BJ.A Datum	NEN Status code		Eerstvlg EH	Opmerking
38 192455	1e etage/In Lokaal 116 Handvaardigh.	Schuimblusser 6L	SK	B6C	2019	06-11-23	01	Onderhouden	A.2024	
39 232938	1e etage/in serverruimte B110	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2014	06-11-23	01	Onderhouden	B.2024	
39 767518	1e etage/In Lokaal 117 Handvaardigh.	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2023	006-11-23	01	Nieuw geleverd	B.2033	
40 192459	1e etage/In Lokaal 124 mediatheek	CO2 Blusser 5KG	Simplus	K5S	2019	06-11-23	01	Onderhouden	B.2029	
41 192458	1e etage/Op Gang bij Lokaal 124	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02	Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
42 192460	1e etage/Op Gang t/o Lokaal 122	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02	Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
43 319119	2e etage/Lift Machinekamer	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2019	006-11-23	01	Onderhouden	B.2029	
44 192462	2e etage/Op Gang bij Lokaal B201	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	006-11-23	02	Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
45 192463	2e etage/Op Gang t/o Lokaal 210	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1996	06-11-23	02	Onderhouden	E.2028	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
46 192464	2e etage/In Computerlokaal 206	CO2 Blusser 5KG	Alfur	HK5N	2004	06-11-23	01	Onderhouden	D.2024	

Extra handeling	A	Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks	B10 jaarlijkse revisie	CUitgebreid Onderhoud 15 jaarlijks	DTechnische levensduur overschreden	ESlang beproeven
NEN code	01	Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0				
	02	Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 6714-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0				