



Bijlage 43: Rapportage brandveiligheid Saturnus 1

Keuringslijst - 11495001 - Candea College-Saturnus 1 - Saturnus 1 - 6922 LX - Duiven - Debiteur 114950

Blusmiddelen (41)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ	BJ.A Datum	NEN Status code	EerstvlgOpmerking EH
1 124569	BEGANE GROND \Gang bij K.008	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	0 27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
2 765230	BEGANE GROND \Klimaatr.W-E naast B.006	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2023	0 27-10-23	01 Nieuw geleverd	D.2043
3 124571	BEGANE GROND \Gang naast Jongenstoilet	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
4 228706	BEGANE GROND \Keuken Aula B.006	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	27-10-23	01 Onderhouden	B.2029
5 124573	BEGANE GROND \Aula	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
6 124575	BEGANE GROND \Aula	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
7 222191	BEGANE GROND \Aula/door serre naar andere lokalen	Brandslanghaspel	Alfur	20mx3/4"	2004	27-10-23	02 Onderhouden	E.2026
7 228707	BEGANE GROND \Toneel	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	27-10-23	01 Onderhouden	B.2029
8 622559	BEGANE GROND \In lokaal multimedia S 005	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2021	0 27-10-23	01 Onderhouden	B.2031
9 765229	BEGANE GROND \Conciërge Loge	Schuimblusser 6L Fluorvrij	SK	B6C-F3	2023	0 27-10-23	01 Onderhouden	A.2028
10 765228	BEGANE GROND \Handvaardigheid 007	Schuimblusser 6L Fluorvrij	SK	B6C-F3	2023	0 27-10-23	01 Nieuw geleverd	A.2028
11 124579	BEGANE GROND \Gang bij 006	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
12 318090	BEGANE GROND \Gang bij B.014	CO2 Blusser 5KG	Simplus	K5S	2018	27-10-23	01 Onderhouden	B.2028
13 124581	BEGANE GROND \Gang bij K.011	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
14 124582	BEGANE GROND \Gymzaal 3	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
15 124583	BEGANE GROND \Gymzaal 2	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
16 124584	BEGANE GROND \Gymzaal 1	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
17 124585	1e ETAGE \Gang bij S 107	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
18 124586	1e ETAGE \Gang bij B.104	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02 Onderhouden	E.2025
19 228709	1e ETAGE \Collegezaal S.106	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	27-10-23	01 Onderhouden	B.2029

Extra handeling	A	Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks	B10 jaarlijkse revisie	CUitgebreid Onderhoud 15 jaarlijks	DTechnische levensduur overschreden	ESlang beproeven
NEN code	01	Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0				
	02	Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 6714-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0				



Keuringslijst - 11495001 - Candea College-Saturnus 1 - Saturnus 1 - 6922 LX - Duiven - Debiteur 114950

Blusmiddelen (41)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ	BJ.A Datum	NEN Status code		Eerstvlg EH	Opmerking
20 160945	1e ETAGE \In Lokaal S.106a	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2016	027-10-23	01	Onderhouden	B.2026	Productie etiket is van 2016 ,maar is met stift veranderd naar 2014
21 124589	1e ETAGE \Gang bij S.104	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02	Onderhouden	E.2025	
22 160944	1e ETAGE \mediatheek in hoek	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2016	27-10-23	01	Onderhouden	B.2026	
23 124590	1e ETAGE \mediatheek in hoek	CO2 Blusser 5KG	Alfur	HK5N	2004	027-10-23	01	Onderhouden	D.2024	
24 124591	1e ETAGE \ingang mediatheek	CO2 Blusser 5KG	Alfur	HK5N	2004	27-10-23	01	Onderhouden	D.2024	
25 124593	2e ETAGE \Gang bij S.208	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02	Onderhouden	E.2025	
26 765227	2e ETAGE \Scheikunde S.207	CO2 Blusser 2KG	SK	SK2	2023	027-10-23	01	Nieuw geleverd	B.2033	
27 228714	2e ETAGE \Scheikunde S.206	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	27-10-23	01	Onderhouden	B.2029	
28 228713	2e ETAGE \Kabinet K.202	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	27-10-23	01	Onderhouden	B.2029	
29 228708	2e ETAGE \Kabinet K.202	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	27-10-23	01	Onderhouden	B.2029	
30 124598	2e ETAGE \Gang voor Lift	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02	Onderhouden	E.2025	
31 228712	2e ETAGE \kabinet S.205	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	27-10-23	01	Onderhouden	B.2029	
32 228711	2e ETAGE \Biologie S.203	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	027-10-23	01	Onderhouden	B.2029	
33 124600	2e ETAGE \Gang bij S.205	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02	Onderhouden	E.2025	
34 228710	2e ETAGE \Natuurkunde S.204	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2019	027-10-23	01	Onderhouden	B.2029	
35 124603	3e ETAGE \Gang bij S.309	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	027-10-23	02	Onderhouden	E.2025	
36 455466	3e ETAGE \Lokaal S.314	CO2 Blusser 5KG	Simplus	K5S	2020	027-10-23	01	Onderhouden	B.2030	
37 124604	3e ETAGE \Gang bij B.302	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02	Onderhouden	E.2025	
38 124605	3e ETAGE \Gang bij S.305	Brandslanghaspel	Saval	20mx3/4"	1999	27-10-23	02	Onderhouden	E.2025	
39 455465	3e ETAGE \Voor liftmachinekamer via lokaal 301	CO2 Blusser 5KG	Simplus	K5S	2020	27-10-23	01	Onderhouden	B.2030	
40 160946	3e ETAGE \mediatheek S. 301	CO2 Blusser 5KG	SK	SK5	2016	27-10-23	01	Onderhouden	B.2026	

Extra handeling A Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks B10 jaarlijkse revisie CUItgebreid Onderhoud 15 jaarlijks DTechnische levensduur overschreden ESlang beproeven

NEN code 01 Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0
 02 Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 6714-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0