



### Bijlage 43: Rapportage brandveiligheid Saturnus 3

**Keuringslijst - 11495002 - Centraal bureau Quadraam-Saturnus 3 - Saturnus 3 - 6922 LX - Duiven - Debiteur 114950**

**Blusmiddelen ( 26 )**

| Lr#Object nr.   | Locatie                                                                                                                                       | Soort                      | Merk    | Type (Type accu)                   | BJ   | BJ.A Datum | NEN Status code                     | Eerstvlg EH | Opmerking                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 319047        | Begane Grond: \Voor Receptie                                                                                                                  | Schuimblusser 6L           | SK      | B6C                                | 2019 | 023-11-23  | 01 Onderhouden                      | A.2024      |                                 |
| 1 747589        | Begane Grond: \Receptie voor lift                                                                                                             | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK      | B6C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| 2 124548        | Begane Grond: \T/O Keuken                                                                                                                     | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 023-11-23  | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 2 319046        | Begane Grond: \Buiten in Tech.ruimte verwarming links van ingang quadraam 5(deur met brievenbus)                                              | CO2 Blusser 5KG            | Simplus | K5S                                | 2019 | 023-11-23  | 01 Onderhouden                      | B.2029      |                                 |
| 2 747590        | Begane Grond: \T/O Keuken                                                                                                                     | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK      | B6C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| 3 124547        | Begane Grond: \Aula                                                                                                                           | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 23-11-23   | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 3 747587        | Begane Grond: \Aula                                                                                                                           | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK      | B6C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| 5 124549        | 1e Etage: \gang                                                                                                                               | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 023-11-23  | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 6 124550        | 1e Etage: \gang                                                                                                                               | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 023-11-23  | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 6 747591        | 1e Etage: \T/O Lift gang                                                                                                                      | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK      | B6C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| 8 124560        | 2e Etage: \Bij kantoor 2.08                                                                                                                   | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 023-11-23  | 02 Onderhouden                      | E.2028      | Slang beproeven Ja , Uitgevoerd |
| 9 319049        | 2e Etage: \in kantoor 2.08                                                                                                                    | CO2 Blusser 5KG            | Simplus | K5S                                | 2019 | 023-11-23  | 01 Onderhouden                      | B.2029      |                                 |
| 10 124561       | 2e Etage: \op gang                                                                                                                            | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 023-11-23  | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 10 747598       | 2e Etage: \T/O Lift gang                                                                                                                      | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK      | B6C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| 12 319048       | 2e Etage: \Bij zitgedeelte/kantine                                                                                                            | Schuimblusser 6L           | SK      | B6C                                | 2019 | 023-11-23  | 01 Onderhouden                      | A.2024      |                                 |
| 13 124564       | 3e Etage: \Gang                                                                                                                               | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 23-11-23   | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 14 124567       | 3e Etage: \Gang                                                                                                                               | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 23-11-23   | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 15 747592       | 3e Etage: \Gang                                                                                                                               | CO2 Blusser 2KG            | SK      | SK2                                | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | D.2043      |                                 |
| 16 319050       | 3e Etage: \in Luchtbehandeling 3.21                                                                                                           | CO2 Blusser 5KG            | Simplus | K5S                                | 2019 | 023-11-23  | 01 Onderhouden                      | B.2029      |                                 |
| 16 747593       | 3e Etage: \Gang in garderobe                                                                                                                  | Schuimblusser 2L Fluorvrij | SK      | B2C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| 17 160947       | 3e Etage: \Gang                                                                                                                               | CO2 Blusser 2KG            | SK      | SK2                                | 2014 | 23-11-23   | 01 Onderhouden                      | B.2024      |                                 |
| 18 124556       | Technasium \Voor balie                                                                                                                        | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 23-11-23   | 02 Onderhouden                      | E.2028      |                                 |
| 19 747596       | Technasium \In werkplaats / (Machinekamer)                                                                                                    | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK      | B6C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| 20 124557       | Technasium \In gang links                                                                                                                     | Brandslanghaspel           | Ajax    | 20mx3/4"                           | 2003 | 23-11-23   | 02 Onderhouden                      | E.2028      | Slang beproeven Ja , Uitgevoerd |
| 21 747595       | Technasium \In gang links                                                                                                                     | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK      | B6C-F3                             | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd                   | A.2028      |                                 |
| Extra handeling | A Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks                                                                                                            | B10 jaarlijkse revisie     |         | CUitgebreid Onderhoud 15 jaarlijks |      |            | DTechnische levensduur overschreden |             | ESlang beproeven                |
| NEN code        | 01 Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0       |                            |         |                                    |      |            |                                     |             |                                 |
|                 | 02 Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 6714-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0 |                            |         |                                    |      |            |                                     |             |                                 |



Keuringslijst - 11495002 - Centraal bureau Quadraam-Saturnus 3 - Saturnus 3 - 6922 LX - Duiven - Debiteur 114950  
Blusmiddelen ( 26 )

| Lr#Object nr. | Locatie                                 | Soort                      | Merk | Type (Type accu) | BJ   | BJ.A Datum | NEN Status code   | Eerstvlg EH | Opmerking |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| 22 747597     | Technasium \In Onderzoek & Ontwerp T012 | Schuimblusser 6L Fluorvrij | SK   | B6C-F3           | 2023 | 023-11-23  | 01 Nieuw geleverd | A.2028      |           |

Extra handeling    A    Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks                      B10 jaarlijkse revisie                      CUitgebreid Onderhoud 15 jaarlijks                      DTechnische levensduur overschreden                      ESlang beproeven

NEN code            01    Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema    REOB V5.0

02    Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 6714-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB V5.0